

001216



# ПожСтандартКонтроль СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32708.04ДЖР0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32708.04ДЖР0.OC02.C188

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Промышленные полы»  
(ООО «ТД «Промышленные полы»)  
ОГРН: 1196658077758, ИНН: 6658530142,  
620036, Российская Федерация, Свердловская область,  
город Екатеринбург, улица Суходольская, сооружение 197, офис 503,  
Телефон: +7 800 700-62-44, e-mail: info@praspan.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИНОЛИТ»  
(ООО «ЛИНОЛИТ»)  
ОГРН: 1126679005870, ИНН: 6679012416,  
623270, Российская Федерация, Свердловская область,  
город Дегтярск, улица Калинина, дом 31П  
Телефон: 8-800-500-30-95, e-mail: info@linolit-rus.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Независимый экспертный центр «МежРегионСерт», аттестат аккредитации № РОСС RU.32708.04ДЖР0.OC02,  
адрес: 198206, город Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 73, литера У, e-mail: mezhregionsert@inbox.ru

### ПРОДУКЦИЯ

ЧЕТЫРЕХКОМПОНЕНТНАЯ ПОЛИУРЕТАН-ЦЕМЕНТНАЯ КРАСКА LINOLIT LINCRETE  
TOP COAT, Торговая марка «LINOLIT». Выпускается по ТУ 20.30.12-001 – 09031640 – 2024.  
Серийный выпуск.

код ОКПД 2  
20.30.12

код ТН ВЭД  
3209 10 000 9

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Группа горючести – слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости –  
трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96, группа дымообразующей способности – с малой  
дымообразующей способностью (Д1) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, группа токсичности продуктов  
горения - малоопасные (Т1) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, группа распространения пламени по  
поверхности – нераспространяющие (РП1) по ГОСТ Р 51032-97 (Федеральный закон от 22.07.2008г.  
№123-ФЗ (ред. от 25.12.2023г.) Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности»,  
таблица 1).

### НА ОСНОВАНИИ

Протокол исследований № 0377-ТТС/ПБ от 07.05.2024. Испытательная лаборатория  
«ТехТестСистем», аттестат аккредитации № РОСС RU.32708.04ДЖР0.ИЛ104 выдан 18.10.2022

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 20.30.12-001 – 09031640 – 2024

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.05.2024 по 15.05.2027



Проверка  
сертификата соответствия



Руководитель органа

подпись

А.Ф. Голубев

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Я.С. Кузнецов

инициалы, фамилия